

## Zestawienie elementów instalacji wentylacji części wywiewnej

Nr elementu	Opis	Ilość	Uwagi/Producent
W1	Wentylator DAs200-900obr/min na podstawie dachowej	1	UNIWERSAL sp. z o.o.
W2	Prostka 200x200mm L=2,0m	1	Blacha stalowa ocynkowana
W3	Trójnik 200x200/100x200mm	2	j.w.
W4	Prostka 200x200mm L=1,7m	1	j.w.
W5	Dyfuzor 160x160/200x200mm L=0,2m	1	j.w.
W6	Prostka 160x160mm L=1,5m	1	j.w.
W7	Trójnik 160x160/100x200mm	5	j.w.
W8	Dyfuzor 140x140/160x160mm L=0,2m	4	j.w.
W9	Prostka 140x140mm L=1,5m	3	j.w.
W10	Trójnik 140x140/100x200mm	3	j.w.
W11	Dyfuzor 140x140/120x120mm L=0,2m	4	j.w.
W12	Prostka 120x120mm L=1,5m	3	j.w.
W13	Trójnik 120x120/100x200mm	5	j.w.
W14	Prostka 120x120mm L=1,7m	1	j.w.
W15	Kolano 120x120/100x200mm	2	j.w.
W16	Wentylator DAs160-900obr/min na podstawie dachowej	2	UNIWERSAL sp. z o.o.
W17	Prostka 160x160mm L=0,6m	2	Blacha stalowa ocynkowana
W18	Prostka 160x160mm L=1,7m	1	j.w.
W19	Wentylator DAs160-1400obr/min na podstawie dachowej	1	UNIWERSAL sp. z o.o.
W20	Prostka 160x160mm L=0,5m	1	Blacha stalowa ocynkowana
W21	Prostka 140x140mm L=1,0m	1	j.w.
W22	Prostka 120x120mm L=1,0m	1	j.w.
W23	Dyfuzor 120x120/100x100mm L=0,2m	3	j.w.
W24	Prostka 100x100mm L=1,0m	2	j.w.
W25	Kolano 100x100/100x200mm	3	j.w.
W26	Wentylator DAs160-700obr/min na podstawie dachowej	2	UNIWERSAL sp. z o.o.
W27	Prostka 120x120mm L=0,6m	1	Blacha stalowa ocynkowana
W28	Prostka 120x120mm L=1,7m	1	j.w.
W29	Trójnik 100x100/100x200mm	2	j.w.
W30	Prostka 100x100mm L=1,1m	1	j.w.
W31	Prostka 100x100mm L=1,5m	2	j.w.
W32	Prostka 100x100mm L=0,7m	1	j.w.
W33	Trójnik 100x100/100x100mm	1	j.w.
W34	Prostka 100x100mm L=1,8m	1	j.w.
W35	Kolano 100x100/100x100mm	1	j.w.
W36	Kratka wyciągowa 100/200mm z przepustnicą PRKA	23	KLIMOR
W37	Kratka wyciągowa 100/100mm z przepustnicą PRKA	2	KLIMOR