

Zapytania do SIWZ z dnia 13.04.2011r.

1. W przedmiarze jest poz.8 :”Nawierzchnia z płyt poliuretanowych gr. 30 mm w kolorze niebieskim oraz w poz. 9. : Nawierzchnia z płyt poliuretanowych gr. 30 mm w kolorze zielonym .natomiast w projekcie budowlanym dla urządzenia „Zamek” jest podana grubość płyt równa 45 mm. Podane grubości płyt w przedmiarze nie zapewnią wymaganej wartości parametru bezpieczeństwa dla tego urządzenia .Brak jest natomiast podanej grubości nawierzchni dla urządzenia „Lokomotywa i wagoniki”

W związku z tym:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt o innych grubościach spełniających wymagania WSU (HIC) dla odpowiadających urządzeń a tym samym czy zamawiający dopuszcza korekty w przedmiarze /kosztorysie ofertowym (niezbędne to jest do późniejszych rozliczeń, różnice w cenie płyty wynikają z jej grubości oraz z jej koloru)?

2. Czy zamawiający dopuszcza zmiany w SIWZ dotyczące asortymentu urządzeń zabawowych ?

Odpowiedź :

Ad.1.

Dla urządzenia „Zamek” należy zastosować grubość płyt tak jak w projekcie budowlanym – 45 mm.

Dla pozostałych urządzeń tj. „Bujak Auto”, „Lokomotywa”, „Huśtawka Ptasię gniazdo” należy zastosować grubość płyt – 30 mm.

Dla pozostałych nawierzchni między urządzeniami /kolor zielony/ należy zastosować grubość płyt – 30 mm.

Ad.2.

Zamawiający nie dopuszcza zmian w SIWZ dotyczących asortymentu urządzeń zabawowych.