

Zapytania do SIWZ z dnia 14.04.2011r.

- 1. Czy podłoże bezpieczne ma koniecznie mieć aprobatę ITB jeżeli posiada stosowny certyfikat Cobrabid i atesty PZH na materiały ?**
- 2. Z jakiego drewna mają być wykonane urządzenia – czy dopuszcza się również drewno rdzeniowe?**

Odpowiedzi:

1.

Nawierzchnia nie musi posiadać aprobaty ITB, nawierzchnia natomiast musi posiadać certyfikat zgodności z Normą PN – EN1177 :2009 oraz atest PZH.

2.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania urządzeń z drewna rdzeniowego.

.....