

Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 17.05.2011r.

- 1. Czy zamawiający dopuszcza zamianę frakcji : 20 – 40 mm na frakcję 31,5 – 50 mm ?**

Ad.1.

Zamawiający informuje, że należy przyjąć frakcję : 4 - 31,5 mm

- 2. Czy zamawiający dopuszcza dostawę gysu niepłukanego ?**

Ad.2.

Zamawiający nie dopuszcza dostaw gysu niepłukanego.