

Zapytanie i odp. do SIWZ z dnia 16.04.2014r.

Pytanie :

1. Czy zaprojektowana przepompownia ścieków ma być dostarczona z systemem monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni ścieków ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zaprojektowana przepompownia ścieków ma być dostarczona z systemem monitoringu, który jest kompatybilny z szafą sterowniczą przepompowni ścieków.