

Belsk Duży, dn. 08.06.2015r.

ZP-271/6/2015

**Dotyczy :** zapytania z dnia 08.06.2015r. do postępowania przetargowego na zadanie : „ *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków socjalno – komunalnych oraz świetlicy wiejskiej w Starej Wsi*”

**Treść zapytania:**

**1. Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.**

**Odpowiedź:**

**Ad.1.**

**Zamawiający informuje, że nie uznaje studzienek z tworzywa sztucznego jako równoważnych. Należy zastosować studzienki betonowe- zgodnie z dokumentacją techniczną.**