

ZP-271/6/15

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania z dnia 11.06.2015r. do SIWZ w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków socjalno-komunalnych oraz świetlicy wiejskiej w Starej Wsi”.

Pytanie nr 1.

Przedstawiona SIWZ wraz z projektem nie zawiera żadnych danych dotyczących występujących na tym terenie warunków gruntowo-wodnych.

Prosimy o ich udostępnienie.

Ad.1.

Badania geologiczne zostały zamieszczone w SIWZ na stronie internetowej . Wykorzystano odwierty dla potrzeb budowy budynków socjalno-komunalnych.

Pytanie nr 2.

W jakiej kategorii dróg przebiega zaprojektowana trasa kanalizacji sanitarnej – gminnej i/lub powiatowej?

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w trakcie prowadzonych robót w drogach gminnych a jeżeli tak to jakie stawki obowiązują za zajęcie pasa drogowego?

Ad.2.

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowana została w pasie projektowanej drogi gminnej. Gmina nie przewiduje pobierania opłat w czasie robót związanych z w/w zadaniem.

Pytanie nr 3.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności jaka występuje między przedmiarem, mapą projektową a opisem i detalem przepompowni ścieków – jaka jest wymagana średnica dla kanału tłoczego ciśnieniowego dla kanalizacji sanitarnej Ø90mm czy Ø63mm?

Ad.3.

Kanał tłoczny należy wykonać z rur o średnicy Ø90 PE100 PN10.

Pytanie nr 4.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności jaka występuje między profilem a mapą projektową i opisem – z jakich rur należy wykonać sieć wodociągową – PE PN10 czy PVC PN10?

Ad.4.

Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać z rur polietylenowych PE100 PN10.