

ZP-271/1/2016

Zapytanie do SIWZ z dnia 25.02.2016r.

1. Czy zamawiający w celu wyeliminowania produktów niskiej jakości oraz utrzymania rangi sportowej i użytkowej obiektu będzie wymagał, aby nawierzchnia sportowa , na arenie głównej , posiadała podstawowe certyfikaty światowych Federacji Sportowych tj. FIVB (siatkówka), EHF/IHF (piłka ręczna) i FIBA (koszykówka) ?

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że nie wymaga aby nawierzchnia sportowa posiadała podstawowe certyfikaty światowych Federacji Sportowych tj. FIVB (siatkówka), EHF/IHF (piłka ręczna) i FIBA (koszykówka).

Zamawiający wymaga aby nawierzchnia sportowa została wykonana zgodnie z obowiązującą normą PN EN 14904:2006 – we wszystkich 13-stu kryteriach tej normy oraz zgodnie z parametrami określonymi w projekcie technicznym tj: grubość wykładziny min. 7 mm, w tym grubość warstwy użytkowej min. 2 mm.