

Zapytanie i odpowiedź do SIWZ z dnia 22.03.2016r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem przy Gimnazjum Publicznym w Belsku Dużym”

.....prosi o wyjaśnienie:

Zgodnie z odpowiedziami z dn. 15.03.2016r. „ okna na parterze i drzwi przeszklone należy wykonać antywłamaniowe klasy RC2 z szybą klasy P4A i z okuciami antywłamaniowymi” Dotyczy to 34 szt. drzwi i okien. Jest to bardzo drogie rozwiązanie. Czy Inwestor podtrzymuje ten wymóg?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający informuje, że podtrzymuje wymóg, aby okna na parterze i drzwi zewnętrzne przeszklone wykonać antywłamaniowe klasy RC2 z szybą klasy P4A i z okuciami antywłamaniowymi.