

UWAGA :

1. W sali sportowej dobrano do nawiewu powierza dysze dalekiego zasięgu d=160 z przepustnicami regulacyjnymi d= 160mm.
2. Na zakończeniach przewodów oraz na odcinkach prostych należy pozostawić otwory rewizyjno – wyczystkowe.
3. Na zewnątrz budynku przewody wentylacyjne izolowane matami z wełny mineralnej grub. 10cm w płaszczu z blachy ocynkowanej.
4. Na zakończeniu przewodów wywiewnych zamontować kratki wentylacyjne z pojedyńczymi poziomymi fopatkami.
5. Przewód powietrza świeżego do centrali N2 i powietrza wyrzucanego z centrali izolować termicznie izolacją 5cm z płaszczem z folii aluminiowej, przewód pionowy na zewnątrz płaszcz z blachy ocynkowanej.

UWAGA :

Wentylatory dachowe w salach gimnastyki korekcyjnej i siłowni zblokować z aparatami grzewczo – wetylacyjnymi.

OZNACZENIA :

- K – kratka ze stałymi poziomymi fopatkami
- N2 centrala podwieszana z nagrzewnicą elektryczną
- kratka wentylacyjna wyrównawcza
- aparat grzewczo – wentylacyjny NEOLUX IV, z grzałką wodną "KONWEKTOR" Lipno
- WD wentylator dachowy z pionowym wypływem jednofazowy WDVO-25 Juwent na podstawie tłumiącej PUT-1, moc 29W
- NP2 nawietrzak podokienny NP2
- EDM80 wentylator fazienkowy EDM80 Venture Industries włączany z oświetleniem

Inwestor:	Gmina Belsk Duży 05-622 Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4
Przedmiot opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY Szkolna hala sportowa z zapleczem przy Gimnazjum Publicznym Belsk Duży, ul. Szkolna 3, dz. nr ewid. 201
Element opracowania:	Instalacja wentylacji - rzut parteru — Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. Grażyna Sadlak upr. nr GP-III-8386/177/87 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68 — Data oprac. 10.2015 r.
Sprawdzający:	mgr inż. Krystyna Fejfer upr. nr GP-III-7342/160/92 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68 — Nr rys. 1