

Zapytanie do SIWZ z dnia 12.04.2018r.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania pomp równoważnych posiadających tożsame lub lepsze parametry hydrauliczne oraz moc silnika 1,5kW dla wersji 230V i 400V oraz posiadający mechanizm rozdrabniający, ale posiadający inny wirnik aniżeli vortex, również gwarantujący nieblokowanie się pomp oraz prawidłową pracę całego systemu kanalizacji ciśnieniowej ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie tego typu rozwiązania w pompach równoważnych.