

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
P= 27/18 kW	P= 38/30 kW	P= 3,0 kW	P= 3,0 kW	P= 3,0 kW	P= 3,0 kW	P= 1,4 kW	P= 1,0 kW	P= 1,7 kW	P= 1,9 kW	P= 8,0 kW	P= 1,2 kW	P= 1,2 kW	P= 2,0 kW	P= 0,25 kW	P= 0,25 kW	P= 0,2 kW	P= 0,2 kW	P= kW
ROZDZ. TECHNOL. RT1	ROZDZ. ZESTAWU HYDROFOR. RZH	GRZEJNIK ELEKTR.	GRZEJNIK ELEKTR.	GRZEJNIK ELEKTR.	GRZEJNIK ELEKTR.	GRZEJNIK ELEKTR.	GRZEJNIK ELEKTR.	GRZEJNIK ELEKTR.	GRZEJNIK ELEKTR.	ZESTAW GNIAZD 1F I 3F	GNIAZDA WTYKOWE	GNIAZDA WTYKOWE	GNIAZDA WTYKOWE	WENTYL. W1	WENTYL. W2	OŚWIETL. o1,o2,o3	OŚWIETL. o4,o5,o6	OŚWIETL. awar

TN-C/TN-S

Biuro projektowe:	EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J.	95 - 030 Rzgów, ul. Guzewska 14 tel/fax (42) 227 87 86, 227 88 78 e-mail: projekty@ekokompleks.com.pl www.ekokompleks.com.pl NIP 729-10-17-522 REGON 471121530	
Inwestor:	Gmina Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4a 05-622 Belsk Duży		
Nazwa inwestycji:	Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Łęczeszyce		
Lokalizacja inwestycji:	Stacja uzdatniania wody Łęczeszyce, dz. ewid. nr 411, Belsk Duży		
Funkcja:	Imię i nazwisko, numer uprawnień, specjalność:	Podpis:	
Projektant:	**mgr inż. Jacek Frydrysiak** nr upr. 617/94/WŁ spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych		
Sprawdzający:	**inż. Jerzy Jagas** nr upr. 242/89/WŁ; Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń eleketrycznych		
Rysunek:	**SCHEMAT ZASILANIA**		
Skala: -	Data: 03.2019	Branża: elektryczna	Stadium: PB	Rysunek nr: **E2**