

UWAGI:

WENTYLATORY, WYWIETRZAKI:
- dla wentylatorów dachowych zamontować wyłączniki awaryjne na dachu
- wentylatory oraz wywietrzaki dachowe zamontować na podstawach dachowych
- załączanie wentylatora W2 na ścianie zewnętrznej ręcznie

CZERPNIE:
- czerpnie zabezpieczyć przed dostawaniem się opadów atmosferycznych, owadów, ptaków i większych nieczystości.

LEGENDA:

Wentylacja nawiewna

Wentylacja wywiewna

Powietrze nawiewane Vn=250m3/h

Powietrze wywiewne Vw=100m3/h

Grzejniki elektryczne

Biuro projektowe:	EKO-KOMPLEKS s. r.o.	95 - 030 Rzgów, ul. Cuzewska 14 tel/fax (42) 227 87 86, 227 88 78 e-mail: projekty@ekokompleks.com.pl www.ekokompleks.com.pl NIP 729-10-17-522 REGON 471121530		
Inwestor:	Gmina Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4a 05-622 Belsk Duży			
Nazwa inwestycji:	Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Łęczeszyce			
Lokalizacja inwestycji:	Stacja uzdatniania wody Łęczeszyce, dz. ewid. nr 411, Belsk Duży			
Funkcja:	Imię i nazwisko, numer uprawnień, specjalność:	Podpis:		
Projektant:	**mgr inż. Iwona Rogozińska** nr upr. LOD/3395/PWBS/17 spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych			
Asystent projektanta:	**mgr inż. Małgorzata Rzepkowska**			
Sprawdzający:	**mgr inż. Małgorzata Ponikla** nr upr. LOD/3240/PWBS/17; Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych			
Rysunek:	**RZUT PRZYZIEMIA**			
Skala: 1:50	Data: 03.2019	Branża: branża instalacyjna - wentylacja i ogrzewanie	Stadium: **PB**	Rysunek nr: **S1**